



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41.
Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Советскому административному округу г. Омска
644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37
Тел./факс: 26-94-24, E-mail: ondsao@mail.ru

Предписание № 99/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад комбинированного вида № 160»;
заведующему БДОУ г. Омска «Детский сад комбинированного вида № 160» Кушнер Н.А.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Бесчастных Владимира Ивановича от «24» марта 2021 № 99, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «06» апреля 2021 по 11 ч. 00 мин., «19» апреля 2021 проведена **плановая выездная проверка** по надзору государственным инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Шарыповым Алексеем Сергеевичем территории, здания и помещений БДОУ г. Омска «Детский сад комбинированного вида № 160» по адресу: 644901, г. Омск, мкр. Береговой, ул. 2-я Осенняя, 63.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим БДОУ г. Омска «Детский сад комбинированного вида № 160» Кушнер Надеждой Анатольевной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| № 99/1/1-1 | На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение. | ст. 52, ст. 53, ч. 9 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил | 04.04.2022 | |

| | | | | |
|------------|---|---|------------|--|
| | | противопожарного режима». | | |
| № 99/1/1-2 | Узлы (проемы), образовавшиеся в результате пересечения перекрытия, между первым и вторым этажом (помещение № 61 на поэтажном плане 1-го этажа технического паспорта нежилого строения от 02.11.2009 литеры «А» инвентарный номер 27276, помещение № 49 на поэтажном плане 2-го этажа технического паспорта нежилого строения от 02.11.2009 литеры «А» инвентарный номер 27276)), с инженерными коммуникациями (трубопроводами системы канализации) не имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости указанной плиты перекрытия – REI 45, установленного для этой конструкции. | ст. 6, ст. 87, табл. 21, ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 04.04.2022 | |
| № 99/1/1-3 | Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (по факту указанные системы смонтированы более 10 лет, согласно информации указанной в акте проверки работоспособности пожарной сигнализации 12.2007). | ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима». | 04.04.2022 | |
| № 99/1/1-4 | Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (фактически имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, число мест более 151 человека). | ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 табл. 2 позиция 1 СП 3.13130.2009. | 04.04.2022 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:

Государственный инспектор Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору А.С. Шарыпов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«19» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Кушова

(подпись)

завер. Кушова Н.А. Кушова

(должность, фамилия, инициалы)

«19» апреля 2021 г.